



N° 1307

Hora

Entrada:

Salida:

**TECHNICAL GROUPS SPA**  
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073      76.637.096-9      www.tecgastronomia.com

Mantenimiento  |  Reparación

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

**CHECKLIST MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

<b>Refrigerador</b>	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Mesón Refrigerado</b>	N° de equipos:	<input type="text" value="4"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior				Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			<input checked="" type="checkbox"/>
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			<input checked="" type="checkbox"/>
Chequeo y Puesta en Marcha				Chequeo y Puesta en Marcha			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Conservadora</b>	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Vitrina</b>	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior				Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			
Chequeo y Puesta en Marcha				Chequeo y Puesta en Marcha			
<b>Cocina</b>	N° de equipos:	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Cámara</b>	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior			<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			
Chequeo y Puesta en Marcha			<input checked="" type="checkbox"/>	Chequeo y Puesta en Marcha			
<b>Otro</b>	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Otro</b>	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior				Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			
Chequeo y Puesta en Marcha				Chequeo y Puesta en Marcha			

Cant. de repuestos

Observaciones:   
 • Se realiza mantencion a 1 Abatidor   
 • Se realiza mantencion a 2 visicooler   
 • Se realiza mantencion a lavavajillas   
 • Se realiza mantencion a Fabr de Hielo   
 Motor ventilador de un meson posee ruido debe see reemplazado, en el lavavajillas hay mucha concentracion de bichos, se corrige fuga de gas, valvula rota debe ser cotizada para su reemplazo

  
 Adolfo

Sin encargado de local

TÉCNICO EJECUTANTE

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR

