



N° 1406

Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Mantenimiento | Reparación

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

CHECKLIST MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Refrigerador	N° de equipos: 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Mesón Refrigerado	N° de equipos: 2	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior			Limpieza interior y exterior		
Limpieza unidad condensadora			Limpieza unidad condensadora		<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza evaporador y sensores			Limpieza evaporador y sensores		<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión presión y T° de trabajo			Revisión presión y T° de trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>
Reapriete y toma de Consumo Electrico			Reapriete y toma de Consumo Electrico		<input checked="" type="checkbox"/>
Chequeo y Puesta en Marcha			Chequeo y Puesta en Marcha		<input checked="" type="checkbox"/>
Conservadora	N° de equipos: 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Vitrina	N° de equipos: 3	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior		<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza interior y exterior		
Limpieza unidad condensadora		<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza unidad condensadora		<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza evaporador y sensores			Limpieza evaporador y sensores		<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión presión y T° de trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión presión y T° de trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>
Reapriete y toma de Consumo Electrico		<input checked="" type="checkbox"/>	Reapriete y toma de Consumo Electrico		<input checked="" type="checkbox"/>
Chequeo y Puesta en Marcha		<input checked="" type="checkbox"/>	Chequeo y Puesta en Marcha		<input checked="" type="checkbox"/>
Cocina	N° de equipos: 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Cámara	N° de equipos: 2	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior		<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza interior y exterior		
Limpieza unidad condensadora			Limpieza unidad condensadora		<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza evaporador y sensores			Limpieza evaporador y sensores		<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión presión y T° de trabajo			Revisión presión y T° de trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>
Reapriete y toma de Consumo Electrico			Reapriete y toma de Consumo Electrico		<input checked="" type="checkbox"/>
Chequeo y Puesta en Marcha		<input checked="" type="checkbox"/>	Chequeo y Puesta en Marcha		<input checked="" type="checkbox"/>
Otro	N° de equipos: 2	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Otro	N° de equipos:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior		<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza interior y exterior		
Limpieza unidad condensadora		<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza unidad condensadora		
Limpieza evaporador y sensores		<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza evaporador y sensores		
Revisión presión y T° de trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión presión y T° de trabajo		
Reapriete y toma de Consumo Electrico		<input checked="" type="checkbox"/>	Reapriete y toma de Consumo Electrico		
Chequeo y Puesta en Marcha		<input checked="" type="checkbox"/>	Chequeo y Puesta en Marcha		

Cant. de repuestos

Observaciones:
 Se debe Cambiar controlador en camara de congelado y visicooler, una de las lineas de tension esta en 180v produciendo problemas en los ciclos de los equipos.
 Se debe traer flexible 3/4 para instalacion .
 Congelador se debe dejar en observacion hasta el lunes ,ya que posiblemente tenga problemas de rendimiento o tapado su sistema.!

Adolfo
 TÉCNICO EJECUTANTE

Sebastian
 ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR

