

N° 1406



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:	Conservadora	Modelo:	<input type="text"/>
Marca:	<input type="text"/>	Serie:	<input type="text"/>

Llamado:

Diagnostico:
El equipo presenta una fuga de refrigerante en una de sus tuberias producto de vibracion del motor.

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:
Se coordinara visita para la reparacion del equipo, ya que se necesitan los Implementos para esta.

 Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE

 Cristian
ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR

