

N° 2207



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Mantenición | Reparación

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

CHECKLIST MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Refrigerador	N° de equipos: 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Mesón Refrigerado	N° de equipos: 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior			Limpieza interior y exterior		
Limpieza unidad condensadora		<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza unidad condensadora		<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza evaporador y sensores		<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza evaporador y sensores		<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión presión y T° de trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión presión y T° de trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>
Reapriete y toma de Consumo Electrico		<input checked="" type="checkbox"/>	Reapriete y toma de Consumo Electrico		<input checked="" type="checkbox"/>
Chequeo y Puesta en Marcha		<input checked="" type="checkbox"/>	Chequeo y Puesta en Marcha		<input checked="" type="checkbox"/>
Conservadora	N° de equipos: 3	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Vitrina	N° de equipos:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior			Limpieza interior y exterior		
Limpieza unidad condensadora			Limpieza unidad condensadora		
Limpieza evaporador y sensores			Limpieza evaporador y sensores		
Revisión presión y T° de trabajo			Revisión presión y T° de trabajo		
Reapriete y toma de Consumo Electrico			Reapriete y toma de Consumo Electrico		
Chequeo y Puesta en Marcha			Chequeo y Puesta en Marcha		
Cocina	N° de equipos: 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Cámara	N° de equipos:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior		<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza interior y exterior		
Limpieza unidad condensadora			Limpieza unidad condensadora		
Limpieza evaporador y sensores			Limpieza evaporador y sensores		
Revisión presión y T° de trabajo			Revisión presión y T° de trabajo		
Reapriete y toma de Consumo Electrico			Reapriete y toma de Consumo Electrico		
Chequeo y Puesta en Marcha		<input checked="" type="checkbox"/>	Chequeo y Puesta en Marcha		
Otro	N° de equipos:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Otro	N° de equipos:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior			Limpieza interior y exterior		
Limpieza unidad condensadora			Limpieza unidad condensadora		
Limpieza evaporador y sensores			Limpieza evaporador y sensores		
Revisión presión y T° de trabajo			Revisión presión y T° de trabajo		
Reapriete y toma de Consumo Electrico			Reapriete y toma de Consumo Electrico		
Chequeo y Puesta en Marcha			Chequeo y Puesta en Marcha		

Cant. de repuestos

Observaciones:

- Se realiza mantencion a campana
- Se realiza mantencion a 2 visicooler
- Se realiza mantencion a Aire acond
- Se realiza mantencion a freidora
- Se realiza mantencion a sushicase

El cooler del bar presenta falla en el controlador digital, este debe ser reemplazado.

 Adolfo **TÉCNICO EJECUTANTE**

 Lorena **ENCARGADO DE LOCAL**

SUPERVISOR

