

Mantenimiento  |  Reparación

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

**CHECKLIST MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

<b>Refrigerador</b>	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Mesón Refrigerado</b>	N° de equipos:	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior				Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			<input checked="" type="checkbox"/>
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			<input checked="" type="checkbox"/>
Chequeo y Puesta en Marcha				Chequeo y Puesta en Marcha			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Conservadora</b>	N° de equipos:	<input type="text" value="3"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Vitrina</b>	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior				Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora			<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza unidad condensadora			
Limpieza evaporador y sensores			<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza evaporador y sensores			
Revisión presión y T° de trabajo			<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión presión y T° de trabajo			
Reapriete y toma de Consumo Electrico			<input checked="" type="checkbox"/>	Reapriete y toma de Consumo Electrico			
Chequeo y Puesta en Marcha			<input checked="" type="checkbox"/>	Chequeo y Puesta en Marcha			
<b>Cocina</b>	N° de equipos:	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Cámara</b>	N° de equipos:	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior			<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			<input checked="" type="checkbox"/>
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			<input checked="" type="checkbox"/>
Chequeo y Puesta en Marcha			<input checked="" type="checkbox"/>	Chequeo y Puesta en Marcha			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Otro</b>	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Otro</b>	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior				Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			
Chequeo y Puesta en Marcha				Chequeo y Puesta en Marcha			

Cant. de repuestos      1 Termocupla

**Observaciones:**

- Se realiza mantencion a 3 aires Acond
- Se realiza mantencion a camara y al resto del equipamiento del local contemplado en contrato
- Se instala termocupla en cocina y se colocan todas las cenefas de los equipos
- Controlador de camara debe ser reemplazado ya que esta activando antes del tiempo de deshielo programado causando bloqueo
- Controlador de meson refrig de cocina debe ser reemplazado e instalado por persona de la empresa para mantener garantias

 Adolfo  
TÉCNICO EJECUTANTE

 Felipe Cancino  
ENCARGADO DE LOCAL

 SUPERVISOR