

N° 0909



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Mantención | Reparación

Cliente: Doggis San Bernardo

Fecha: 09/09/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

CHECKLIST MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Refrigerador	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Mesón Refrigerado	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior				Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			
Chequeo y Puesta en Marcha				Chequeo y Puesta en Marcha			
Conservadora	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vitrina	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior				Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			
Chequeo y Puesta en Marcha				Chequeo y Puesta en Marcha			
Cocina	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cámara	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior				Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			
Chequeo y Puesta en Marcha				Chequeo y Puesta en Marcha			
Otro	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Otro	N° de equipos:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior				Limpieza interior y exterior			
Limpieza unidad condensadora				Limpieza unidad condensadora			
Limpieza evaporador y sensores				Limpieza evaporador y sensores			
Revisión presión y T° de trabajo				Revisión presión y T° de trabajo			
Reapriete y toma de Consumo Electrico				Reapriete y toma de Consumo Electrico			
Chequeo y Puesta en Marcha				Chequeo y Puesta en Marcha			

Cant. de repuestos

Observaciones:
 Se realiza mantencion a todo el equipamiento gastronomico contemplado en el contrato vigente
 •Visicooler con Burlet dañado y sin cenefa inferior se cotizaran repuesto para reemplazar
 •Se cotizara boton de baño de maria, dispensador de maquina de granizado y tarjeta de Fab de hielo

Adolfo
 TÉCNICO EJECUTANTE

ENCARGADO DE LOCAL

Fabiola Molina
 SUPERVISOR

