

N° 0908



Hora

Entrada:

Salida:

**TECHNICAL GROUPS SPA**  
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio 

Cliente: Köök

Fecha: 09/08/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Aire acondicionado

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado: Bote de agua

**Diagnostico:**

La manguera de desagüe de la bomba de condensado, se encuentra suelta, la bomba fue intervenida y mal armada

**Reparación:**

Se procedio a colocar manguera de condensado en su lugar, rearmar la bomba y reubicarla quedando en funcionamiento, equipo queda en observacion

Repuesto: **Observaciones:**

- Se colocan 2 bisagras a tapa de condensadora de bodega
- Se destapan 2 pilotos de cocina quedando los fuegos operativos

Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE

Omar

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR