

N° 0309



Hora

Entrada: Salida: 
**TECHNICAL GROUPS SPA**  
**Santiago**

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Mantenición



Reparación



Cliente: Mizu Chicureo

Fecha: 03/09/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

**CHECKLIST MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

Refrigerador	N° de equipos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesón Refrigerado	N° de equipos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior					Limpieza interior y exterior				
Limpieza unidad condensadora					Limpieza unidad condensadora				
Limpieza evaporador y sensores					Limpieza evaporador y sensores				
Revisión presión y T° de trabajo					Revisión presión y T° de trabajo				
Reapriete y toma de Consumo Electrico					Reapriete y toma de Consumo Electrico				
Chequeo y Puesta en Marcha					Chequeo y Puesta en Marcha				
Conservadora	N° de equipos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrina	N° de equipos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior					Limpieza interior y exterior				
Limpieza unidad condensadora					Limpieza unidad condensadora				
Limpieza evaporador y sensores					Limpieza evaporador y sensores				
Revisión presión y T° de trabajo					Revisión presión y T° de trabajo				
Reapriete y toma de Consumo Electrico					Reapriete y toma de Consumo Electrico				
Chequeo y Puesta en Marcha					Chequeo y Puesta en Marcha				
Cocina	N° de equipos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámara	N° de equipos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior					Limpieza interior y exterior				
Limpieza unidad condensadora					Limpieza unidad condensadora				
Limpieza evaporador y sensores					Limpieza evaporador y sensores				
Revisión presión y T° de trabajo					Revisión presión y T° de trabajo				
Reapriete y toma de Consumo Electrico					Reapriete y toma de Consumo Electrico				
Chequeo y Puesta en Marcha					Chequeo y Puesta en Marcha				
Otro	N° de equipos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	N° de equipos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza interior y exterior					Limpieza interior y exterior				
Limpieza unidad condensadora					Limpieza unidad condensadora				
Limpieza evaporador y sensores					Limpieza evaporador y sensores				
Revisión presión y T° de trabajo					Revisión presión y T° de trabajo				
Reapriete y toma de Consumo Electrico					Reapriete y toma de Consumo Electrico				
Chequeo y Puesta en Marcha					Chequeo y Puesta en Marcha				

Cant. de repuestos

Observaciones:

- Se realiza mantencion a equipamiento contemplado en el contrato vigente
- Se realiza mantencion a Aires Acondicionados
- Se realiza mantencion a Campana
- Se reemplaza cordon electrico y enchufe a conservadora ya que este presentaba problemas.

Adolfo

Maireg Lopez

TÉCNICO EJECUTANTE

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR