



N°

2511

1312

Hora

Entrada:

Salida:

**TECHNICAL GROUPS SPA**  
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia

Reparación

Servicio

Cliente:

El 99

Fecha:

13/12/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:

Abatidor

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado:

Puerta se cae

**Diagnostico:**

Puerta perdio buge de soporte debido a esto se cae al ser abierta

**Reparación:**

Se coloca buge nuevo, quedando puerta funcional

Repuesto:

**Observaciones:**

Camara de de frio presenta la misma inyeccion de -18 grados centigrados, el problema de esta radica en el controlador y en la forma que estaba configurado, se reajusta dejando el ventilador del evaporador continuo y se deja equipo en 3 horas de trabajo por 15 min de deshielo

Adolfo

Consuelo Valenzuela

TÉCNICO EJECUTANTE

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR