

N° 0811



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Modelo:
Marca: Serie:

Llamado:

Diagnostico:

Reparación:
Se reemplaza ventilador de condensador quedando equipo operativo, con un consumo de 8,3 Amp y una inyeccion en el evaporador de -18 grados centigrados, equipo queda bajo observacion

Repuesto:

Observaciones:

 Adolfo  Cirtha
TECNICO EJECUTANTE ENCARGADO DE LOCAL SUPERVISOR

