

N° 2111



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:	Mesón refrigerado	Modelo:	<input type="text"/>
Marca:	<input type="text"/>	Serie:	<input type="text"/>

Llamado:

Diagnostico:


Equipo sube de temperatura drasticamente, se hacen las pruebas correspondientes arrojando como falla ventilador de condensador parado esto genera que el compresor suba temperatura y no trabaje como es debido

Reparación:

Se reemplaza ventilador quedando equipo en funcionamiento, este queda bajo observacion

Repuesto:

Observaciones:


Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE


ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR