

N° 1819



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Modelo:
Marca: Serie:

Llamado:

Diagnostico:
Equipos fueron revisados y se encuentran con buena inyeccion de refrigeracion, solo que varios de estos estan saturados de productos y se ven sobre exigidos

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:
El visicooler central del area de bar al igual que vitrina en cageteria presentan falla de controlador estos deben ser reemplazados ya se habia informado con antelacion, debe coordinarse visita para realizar cambio de repuestos, la vitrina grande de cafeteria no enfriaba porque se encontraba bloqueada ya que el termostato se encontraba al maximo y equipo nunca descansaba, este fue regulado.

 Adolfo _____
TECNICO EJECUTANTE ENCARGADO DE LOCAL SUPERVISOR

